



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2017-07461

회사명 : (주)아이디에프
대표자 : 최원창
주소 : 경기도 군포시 농심로 59번길 11 (당정동 231-38)

1. 시료명 : 조명기구용 컨버터(LED용)
· 규격 및 형식 : 220 V~, 60 Hz, 80 W [모델명 : IDF080CV-S24V1]
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2017.06.16
4. 시험일자 : 2017.06.20 - 2017.06.23
5. 시험방법 : 의뢰자 제시규격 [KS C IEC 60529 : 2006]
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 정진욱

정진욱 (서명)

승인자 : 경증원

경증원 (서명)

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2017년 06월 23일





한국기계전자시험연구원장



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로27번길 22(금정동)

TEL : 1899-7654, FAX : 031-455-7307




시험 결과

성적서 번호 : T2017-07461

시험 항목		시험기준		단위	시험 결과
IP68	제 1 특 정 수 6 에 대한 시험	접 근 대 보	에 한 호	-	적 합
		외 분 대 보	부 진 에 한 호	-	적 합
	제 2 특 정 수 8 에 대한 시험	장치의 정상적인 운전을 방해하거나 안전을 해칠 만큼의 물이 침투하지 않을 것		-	적 합

비 고 : 1. 시험환경 : 온 도 : 25 ± 5 °C, 습 도 : 65 ± 20 % R.H.
2. 시료사진



Create the Future with Trust Global Reliable Partner KTC